

DELEGATION TERRITORIALE
DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Pôle Santé Environnementale

Contrôle sanitaire
des eaux de baignades

Pau le jeudi 18 juillet 2013

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE GUETHARY

MAIRIE
64210 GUETHARY

Baignade : DES ALCYONS

Code du prélèvement : 00124060
Code SISE du site : 001141
Code national du site : 064 001141

prélevé le : mardi 16 juillet 2013 à 12:00
par : BENOIT PASCOU (LABORATOIRE)

Point de surveillance : DES ALCYONS
Commune : GUETHARY

Code SISE du PSV: 0000002387

Résultat des mesures de terrain

MINERALISATION

Conductivité à 25°C
Salinité (EPS 78)

46400 uS/cm
30.1 unité

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH

8.25 unitépH

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

Subst. tensio-actives /Mousse
Huiles minérales
PHENOL

ABSENCE qualitatif
ABSENCE qualitatif
ABSENCE qualitatif

ABSENCE
ABSENCE
ABSENCE

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Etat du plan d'eau
Fréquentation au moment du plv
Nébulosité
Température de l'air
Température de l'eau

Peu agité qualitatif
Faible qualitatif
Peu nuageux qualitatif
26 °C
25.1 °C

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Chang. anormal de coloration
Rési. poudreuse et mat. flottantes

NORMAL qualitatif
ABSENCE qualitatif

NORMAL
ABSENCE

Référence et résultat de l'analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DES PYRENEES - Site de LAGOR

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Escherichia coli / 100ml (MP)
Entérocoques /100ml (MP)

15 n/100mL
<15 n/100mL

Interprétation du résultat : Eau de bonne qualité pour la baignade

Le Directeur,
Pour le directeur, l'Ingénieur d'études Sanitaires
Geneviève Dulin