

DELEGATION TERRITORIALE
DES PYRENEES-ATLANTIQUES

Pôle Santé Environnementale
Contrôle sanitaire
des eaux de baignades

REÇU le

- 1 AOUT 2013

Réf. : 1085 - Analyse

Pau le vendredi 26 juillet 2013

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE GUETHARY

MAIRIE
64210 GUETHARY

Baignade : CENITZ

Code du prélèvement : 00124483
Code SISE du site : 001154
Code national du site : 064 001154

Point de surveillance : CENITZ
Commune : GUETHARY

prélevé le : mercredi 24 juillet 2013 à 09:25
par : BENOIT PASCOU (LABORATOIRE)

Code SISE du PSV : 0000002400

Résultat des mesures de terrain

MINERALISATION

Conductivité à 25°C
Salinité (EPS 78)

47900 uS/cm
31.2 unité

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH

8.23 unitépH

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

Subst. tensio-actives /Mousse
Huiles minérales
PHENOL

ABSENCE qualitatif
ABSENCE qualitatif
ABSENCE qualitatif

ABSENCE
ABSENCE
ABSENCE

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Etat du plan d'eau
Fréquentation au moment du plv
Nébulosité
Température de l'air
Température de l'eau

Aciété
Faible
Nuageux
25 °C
24.1 °C

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Chang. anormal de coloration
Rési. coudroneux et mat. flottantes

NORMAL
ABSENCE qualitatif
qualitatif

NORMAL
ABSENCE

Référence et résultat de l'analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DES PYRENEES - Site de LAGOR

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Escherichia coli / 100ml (MP)
Entérocoques /100ml (MP)

61 n/100mL
93 n/100mL

Interprétation du résultat : Eau de bonne qualité pour la baignade

Le Directeur,
Pour le directeur, l'Ingénieur d'études Sanitaires
Geneviève Dulin